



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
623408, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 71
тел./факс.(3439) 30-40-54, e-mail: cdoku@mail.ru

Исх. № 87 от « 09 » 11 20 20 г.

*Начальнику
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах
С. А. Фефилову*

В отношении предписания № 172/2019-62 от 13.11.2019 года сообщаем следующее:

1) предписание: *«Обеспечить соответствие параметров микроклимата на рабочих местах санитарным нормам. Представить протоколы лабораторных испытаний».*

Выполнено: проведен производственный контроль. Копии протоколов прилагаются;

2) предписание: *«Соблюдать требования к отделке стен, потолка, полов в соответствии с требованиями санитарных правил. Поверхность стен, пола и потолка в кабинете студии IBM содержать гладкой, без признаков нарушения целостности отделки, легкодоступной к проведению влажной уборки и устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств».*

Выполнено: в кабинете студии IBM здания ЦДО по адресу: ул. Алюминиевая, д.71 проведены ремонтные работы. Фото прилагаются;

3) предписание: *«В классе информационных технологий, классе мультимедиа, классе программирования не допускать использование стульев с мягкими покрытиями, офисной мебели. Мебель, спортивное и игровое оборудование, инструменты и инвентарь должны соответствовать росту-возрастным особенностям детей, быть безопасными для здоровья детей».*

Выполнено: для класса информационных технологий, класса мультимедиа, класса программирования проведена закупка офисных кресел, соответствующих росту-возрастным особенностям детей. Копия договора поставки и фото прилагаются;

4) предписание: *«В образовательной организации, осуществляющей воспитание и обучение детей и подростков, обеспечить условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, на вводе системы холодного водоснабжения установить бактерицидную установку для обеззараживания воды».*

Выполнено: приобретены и установлены УФ-стерилизаторы для обеззараживания воды в зданиях ЦДО по адресам: ул. Аллюминиевая, д. 71; ул. Октябрьская, д. 50; бул. Парижской Коммуны, д. 11; пр. Победы, д. 2а; ул. О. Кошевого, д. 2. Копия договора на выполнение работ прилагается.

Директор ЦДО

Г.Ф. Войтюшенко

Исп. Н. М. Захаров
тел. 30-40-54